



ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL No. IA-14-P7R-014P7R001-N-33-2023, PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO FONACOT EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con lo señalado en el numeral **III.4.2. ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA** de la convocatoria, se señala que se recibieron en tiempo las aclaraciones a la Convocatoria del licitante: **CLIMA CONFORT, S.A. DE C.V.**

Se adjunta pantalla del Sistema:

Empresas que han manifestado interés en participar

Q BUSCAR

Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) Repregi
1	ALMA LETICIA OLMOS MOTA	31/05/2023 14:58				
2	CLIMA CONFORT SA DE CV	31/05/2023 14:54	01/06/2023 11:25			
3	CORPORATIVO CREEK SA DE CV	31/05/2023 14:55				
4	MLM, MULTISERVICIOS, LOGISTICA Y MANTENIMIENTO S A P I DE CV	31/05/2023 17:10				

<< < 1 > >> 10 v

Se les informa a los licitantes, que la Convocante realiza las siguientes precisiones:

Precisión Técnica 1. ANEXO 12 “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO”, página 67

Dice:

II.2.6c MANTENIMIENTO TRIMESTRAL A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA (CHILLER) 100 TONELADAS.

Debe decir:

II.2.6c MANTENIMIENTO TRIMESTRAL A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA (CHILLER) **125 TONELADAS**.

Precisión Técnica 2. ANEXO 12 “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO”, página 85

Dice:

EQUIPO CHILLER 100 TR, DE ENFRIAMIENTO, SISTEMA DE CIRCULACION DE AGUA FRIA, DUCTERIA, VALVULAS, ELEMENTOS DE CONTROL, ETC.



ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL No. IA-14-P7R-014P7R001-N-33-2023, PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO FONACOT EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Debe decir:

EQUIPO CHILLER 125 TR, DE ENFRIAMIENTO, SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AGUA FRIA, DUCTERIA, VALVULAS, ELEMENTOS DE CONTROL, ETC

Asimismo, se les recuerda a los licitantes que deberán usar el **ANEXO 13 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**, para la presentación de su propuesta económica, el cual fue publicado en un aviso difundido a través del Sistema CompraNet el día 01 de junio de 2023.

A continuación, se integran las respuestas a las aclaraciones efectuadas por los licitantes las cuales fueron integradas en el **Anexo 1**, que se denomina "Plantilla de carga masiva de aclaraciones".

De conformidad con el artículo 33 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, este documento forma parte integrante de la convocatoria de la Invitación.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en la página electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

-----**FIN DE LAS ACLARACIONES**-----



TRABAJO

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL No. IA-14-P7R-014P7R001-N-33-2023, PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO FONACOT EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO 1

Plantilla de carga masiva de aclaraciones

					Completar únicamente la columna F
Valores de origen, No modificar	REDACTAR RESPUESTA DE ACLARACION. Valores permitidos: Hasta 2,000 caracteres en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres especiales (\$%&#/?)				
ID	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
316211	CLIMA CONFORT SA DE CV	TÉCNICO	PAGINA 80 Y ANEXO TECNICO	DEL ANEXO 13, PAA. 80 CONCEPTO 9 INDICA COTIZAR CHILLER DE 100TR, MISMO QUE NO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO, ¿SE ELIMINA? DEL ANEXO TÉCNICO DE LA LISTA DE HERRAMIENTAS ¿SE DEBE CONSIDERAR EQUIPO DE ALTA PRESIÓN PARA LOS SERVICIOS? DEL ANEXO TÉCNICO DE LA LISTA DE HERRAMIENTAS ¿SE DEBE CONSIDERAR BOMBA PARA CARGA DE ACEITE?	1.- NO SE ELIMINA, EN ESTE CONCEPTO 9 SE DEBERÁ COTIZAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CIRCULACION DE AGUA FRIA, DUCTERIA, VALVULAS DE DIFERENTES TIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, ETC. QUE ESTAN DISTRIBUIDOS EN TODO EL EDIFICIO PARA LA MISMA UNIDAD CHILLER DE 125 TR. 2.- EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ CONTAR CON LA CANTIDAD Y TIPO DE HERRAMIENTA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSIDERANDO QUE, DE REQUERIRSE ALGUNA HERRAMIENTA O EQUIPO ADICIONAL, ESTE DEBERÁ SER PRESENTADO POR CUENTA DEL LICITANTE GANADOR. 3.- EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ CONTAR CON LA CANTIDAD Y TIPO DE HERRAMIENTA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSIDERANDO QUE, DE REQUERIRSE ALGUNA HERRAMIENTA O EQUIPO ADICIONAL, ESTE DEBERÁ SER PRESENTADO POR CUENTA DEL LICITANTE GANADOR.